



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
городского округа «Город Калининград»

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59; тел. (4012) 52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 130

г. Калининград

(место составления акта)

26.06.2015г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района городского округа «Город Калининград» № 130 от 15.05.2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Проведена плановая проверка административного здания

по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 4

(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области», юридический адрес: 236006, г. Калининград, ул. Больничная, 4; ИНН 3906030024

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладател(ей) объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

«11» июня 2015 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность: 1 ч. 00 мин.

«26» июня 2015 года с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность: 1 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня (ей) 2 часа (ов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Белов Игорь Александрович – директор ФБУ «КЦСМ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«15» часов «50» минут «04» июня 2015г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее(-ие) проверку:

Бурбилович Кристина Сергеевна, инспектор ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Белов Игорь Александрович – директор ФБУ «КЦСМ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ФБУ «КЦСМ» - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, 4
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

не предоставлялся

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не предоставлялись

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не предоставлялось

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения внеплановой проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.


В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В ходе проведения проверки, нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, предписание ОНД №162/1/85 от 20.06.2014г. устранено		

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

технические средства не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не

